

巨野圣元环保 2025 年每月监测计划


1 月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉铊及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、#1 焚烧炉烟气比对：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、颗粒物、含氧量、烟温、流速、湿度（每季度一次）； 4、雨水（下雨时检测，每月一次）； 5、炉渣：热灼减率每周一次； 6、地下水（1-11#井）：PH 值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井 2 周一次、7-11#监测井每季度一次）；
2 月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉铊及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、炉渣：热灼减率每周一次； 4、雨水（下雨时检测，每月一次）； 5、地下水（1-11#井）：PH 值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井 2 周一次）； 6、噪声：昼夜噪声（每季度一次）； 7、渗滤液站进出口检测：PH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总铬、六价铬等 22 项。（每季度一次）； 8、主厂房除臭风机排气筒有组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物（每季度一次）； 9、废水排放口：流量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、石油类、挥发酚、硫化物、氟化物、氯化物、氰化物、硫酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐（每季度一次）； 10、渗滤液处理站除臭装置排气筒有组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度（每季度一次）； 11、主厂房除臭风机排气筒无组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物（每季度一次）； 12、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、氯化氢、颗粒物、林格曼黑度（每季度一次）； 13、厂界上风向、厂界下风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向废气无组织：臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、甲硫醇（每季度一次）； 14、环境空气：臭气浓度、氨、硫化氢、甲硫醇（每季度一次）； 15、飞灰暂存间排气筒检测废气有组织：颗粒物、氨（每季度一次）； 16、水质在线比对：流速、COD、氨氮、流量、PH（每季度一次）；
3 月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉铊及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、炉渣：热灼减率每周一次； 4、雨水（下雨时检测，每月一次）； 5、地下水（1-11#井）：PH 值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井 2 周一次）；
4 月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉铊及其化合物、铅、铬、砷、

	锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、颗粒物、林格曼黑度（每季度一次）； 4、厂界上风向、厂界下风向 1、厂界下风向 2、厂界下风向废气无组织：臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、甲硫醇（每季度一次）； 5、环境空气：臭气浓度、氨、硫化氢、甲硫醇（每季度一次）； 6、废气有组织：飞灰暂存间排气筒检测：颗粒物、氨（每季度一次）； 7、废水排放口：流量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH₃-N、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、石油类、挥发酚、硫化物、氟化物、氯化物、氰化物、硫酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐（每季度一次）； 8、地下水（1-11#井）：PH 值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井 2 周一次、7-11#监测井每季度一次）； 9、噪声：昼夜噪声（每季度一次）； 10、渗滤液站进出口检测：PH、CODCr、BOD5、SS、NH₃-N、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总铬、六价铬等 22 项。（每季度一次）； 11、主厂房除臭风机排气筒有组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物（每季度一次）； 12、渗滤液处理站除臭装置排气筒有组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度（每季度一次）； 13、主厂房除臭风机排气筒无组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物（每季度一次）； 14、#1 焚烧炉烟气比对：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、颗粒物、含氧量、烟温、流速、湿度（每季度一次）； 15、水质在线比对：流速、COD、氨氮、流量、PH（每季度一次）； 16、炉渣：热灼减率每周一次； 17、雨水（下雨时检测，每月一次）；
5 月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉砷及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、炉渣：热灼减率每周一次； 4、雨水（下雨时检测，每月一次）； 5、地下水（1-11#井）：PH 值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井 2 周一次）；
6 月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉砷及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、炉渣：热灼减率每周一次； 4、生活垃圾：热值、成份（每年一次）； 5、雨水（下雨时检测，每月一次）； 6、环境空气：二噁英（每年一次）； 7、活性炭排气筒：颗粒物（每年一次）； 8、消石灰仓排气筒：颗粒物（每年一次）； 9、土壤：PH、镉、汞、铅、锌、铜、镍、铬、砷、六价铬等 45 项（每年一次）； 10、土壤：二噁英（每年一次）； 11、环境空气：SO₂、NO₂、PM₁₀、氨、硫化氢、氯化氢、氟化物（上半年）

	12、地下水（1-11#井）：PH值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井2周一次）；
7月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉砷及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、颗粒物、林格曼黑度（每季度一次）； 4、厂界上风向、厂界下风向1、厂界下风向2、厂界下风向废气无组织：臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、甲硫醇（每季度一次）； 5、环境空气：臭气浓度、氨、硫化氢、甲硫醇（每季度一次）； 6、废气有组织：飞灰暂存间排气筒检测：颗粒物、氨（每季度一次）； 7、废水排放口：流量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH₃-N、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、石油类、挥发酚、硫化物、氟化物、氯化物、氰化物、硫酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐（每季度一次）； 8、地下水（1-11#井）：PH值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井2周一次、7-11#监测井每季度一次）； 9、噪声：昼夜噪声（每季度一次）； 10、渗滤液站进出口检测：PH、CODCr、BOD5、SS、NH₃-N、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总铬、六价铬等22项。（每季度一次）； 11、主厂房除臭风机排气筒有组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物（每季度一次）； 12、渗滤液处理站除臭装置排气筒有组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度（每季度一次）； 13、主厂房除臭风机排气筒无组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物（每季度一次）； 14、#1 焚烧炉烟气比对：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、颗粒物、含氧量、烟温、流速、湿度（每季度一次）； 15、水质在线比对：流速、COD、氨氮、流量、PH（每季度一次）； 16、炉渣：热灼减率每周一次； 17、雨水（下雨时检测，每月一次）；
8月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉砷及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、环境空气：SO₂、NO₂、PM₁₀、氨、硫化氢、氯化氢、氟化物（下半年） 4、炉渣：热灼减率每周一次； 5、雨水（下雨时检测，每月一次）； 6、地下水（1-11#井）：PH值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井2周一次）；
9月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉砷及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、炉渣：热灼减率每周一次； 4、雨水（下雨时检测，每月一次）； 5、地下水（1-11#井）：PH值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、

	锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井2周一次）；
10月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉砷及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、颗粒物、林格曼黑度（每季度一次）； 4、厂界上风向、厂界下风向1、厂界下风向2、厂界下风向废气无组织：臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物、甲硫醇（每季度一次）； 5、环境空气：臭气浓度、氨、硫化氢、甲硫醇（每季度一次）； 6、废气有组织：飞灰暂存间排气筒检测：颗粒物、氨（每季度一次）； 7、废水排放口：流量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH₃-N、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、石油类、挥发酚、硫化物、氟化物、氯化物、氰化物、硫酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐（每季度一次）； 8、地下水（1-11#井）：PH值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井2周一次、7-11#监测井每季度一次）； 9、噪声：昼夜噪声（每季度一次）； 10、渗滤液站进出口检测：PH、CODCr、BOD5、SS、NH₃-N、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总铬、六价铬等22项。（每季度一次）； 11、主厂房除臭风机排气筒有组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物（每季度一次）； 12、渗滤液处理站除臭装置排气筒有组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度（每季度一次）； 13、主厂房除臭风机排气筒无组织废气：硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物（每季度一次）； 14、#1 焚烧炉烟气比对：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、颗粒物、含氧量、烟温、流速、湿度（每季度一次）； 15、水质在线比对：流速、COD、氨氮、流量、PH（每季度一次）； 16、炉渣：热灼减率每周一次； 17、雨水（下雨时检测，每月一次）；
11月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉砷及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、炉渣：热灼减率每周一次； 4、雨水（下雨时检测，每月一次）； 5、地下水（1-11#井）：PH值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井2周一次）； 6、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：二噁英（每年一次）； 7、雨水（下雨时检测，每月一次）；
12月	1、#1 焚烧炉排气筒废气有组织：汞及其化合物、镉砷及其化合物、铅、铬、砷、锑、钴、铜、锰、镍、氟化氢（每月一次）； 2、飞灰固化稳定车间排气筒废气无组织：颗粒物（每月一次）； 3、炉渣：热灼减率每周一次； 4、地下水（1-11#井）：PH值、总硬度、溶解性总固物、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、铜、锌、粪大肠菌群（1#监测井每月一次、2#监测井每周一次、3-6#监测井2周一次）；

	5、雨水（下雨时检测，每月一次）；
--	-------------------

审批： 

审核： 

编制： 